АДМИНИСТРАЦИЯ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Волгоградской области
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Котовского муниципального района.

Решение

24.05.2022г. №5/1 г. Котово

«О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Котовского муниципального района»

Заслушав и обсудив доклад начальника 43 пожарно-спасательной части 9 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области Стрекаева Р.В., информацию глав городского и сельских поселений о техническом состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Котовского муниципального района решила:

1. Принять информацию начальника 43 пожарно-спасательной части 9 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области Стрекаева Р.В., глав городского и сельских поселений к сведению.

2. Отметить имеющиеся недостатки на источниках наружного противопожарного водоснабжения городского поселения г.Котово и слабый контроль администрации городского поселения г.Котово за работой подведомственного ему предприятия (Письмо Котовской ПСЧ от 13.05.2022 г б/н):

- из стоящих на балансе в МУП «Водоканал» 79 имеющихся пожарных гидрантов, пригодны к эксплуатации по назначению 72 шт., 3-м пожарным гидрантам требуется устранение выявленных неисправностей;

в черте города Котово имеются два безводных участка (до ближайшего водоисточника свыше 500 метров): садоводческое некоммерческое товарищество «Коробковское НГДУ».

3. Отметить недостатки в работе отдела по образованию и молодёжной политике, отдела по культуре, спорту и туризму администрации Котовского муниципального района, ГБУЗ ЦРБ по контролю за исправностью источников наружного противопожарного водоснабжения на объектах:

-МБОУ СШ № 6 ул.Синельникова д,2 отсутствует запас воды для нужд пожаротушения ,нарушена герметичность водоёма (заполнен на 20%);

-МАУК РДК г.Котово ул.Мира, д.№128 отсутствует запас воды для нужд пожаротушения (заполнен на 20%), устройство для заправки ПА неисправно;

- ГБУЗ ЦРБ Котовского муниципального района ул. Заречная, д.№1 заполнен на 75% ,не оборудован устройством для забора воды.

4. Рекомендовать:

4.1. Главе городского поселения г.Котово, организовать выполнение работ по исполнению выявленных неисправностей при проведении весеннего осмотра на источниках наружного противопожарного водоснабжения городского поселения г.Котово, в указанные сроки, в части касающегося городского поселения г.Котово.

Срок: до 30.05.2022 г

4.2. Главе Мирошниковского сельского поселения:

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда пожарного автомобиля к водонапорной башне (далее - ВБ) ВБ №2 по ул. Школьная 7, ВБ №3 по ул. Широкая, пруд «Безымянный» пирс №4.

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда пожарного автомобиля и наружное освещение к пожарному водоёму ПВ №1 по ул. Школьная.

Срок до 15.08.2022г.

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда и разворота пожарного автомобиля к ВБ №8, с.Слюсарёво ул.Молодёжная.

Срок до 15.08.2022г.

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда и разворота пожарного автомобиля и наружное освещение с.Слюсарёво пирс №7 пруд «Гаврилов».

Срок: до 15.08.2022г.

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда и разворота пожарного автомобиля с.Гордиенки, пер. Берёзовый, Артезианская скважина №5.

Срок: до 15.08.2022г.

4.3. Главе Мокроольховского сельского поселения:

-обеспечить необходимый запас воды для целей тушения пожара в ПВ №2 по ул. Школьная с. Крячки, в соответствие требованиям (ФЗ №123 от 22.07.2008, ст.68).

Срок: до 15.08.2022г.

4.4. Главе Бурлукского сельского поселения:

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда и разворота пожарного автомобиля ВБ№9 с.Бурлук, ул.Школьная, д№40

Срок: до 15.08.2022г.

- выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда и разворота пожарного автомобиля к пирсу № 13 и обеспечить возможность забора воды пожарным автомобилем в с. Сосновка.

Срок до 15.08.2022г.

4.5. Главе Купцовского сельского поселения:

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда и разворота пожарного автомобиля к ПВ №1 с. Авилово (Южная окраина, база КФК Медведев С.И.

Срок до 15.08.2022г.

4.6. Главе городского поселения г. Котово организовать работу с садоводческим некоммерческим товариществом «Коробковское НГДУ» по проведению мероприятий по обустройству наружных источников пожарного

водоснабжения на подведомственной территории.

Срок: до 01.07.2022г.

5. Отделу по образованию и молодёжной политике (Друзюк Е.С.), отделу по культуре, спорту и туризму (Любименко С.Е.) администрации Котовского муниципального района, ГБУЗ ЦРБ Котовского муниципального района (Абрамову Н.Б.) организовать устранение выявленных недостатков по результатам проверки 43 пожарно-спасательной части 9 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (Письмо начальника 43 пожарно-спасательной части 9 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области от 13.05.2022 г б/н) на объектах: МБОУ СШ № 6 г.Котово ул.Синельникова, д.№2 и МАУК РДК ул. Мира, д. 128, ЦРБ КМР ул.Заречная д.№1.

Срок: до 01.09.2022г.

6. Отчётный материал о выполненных мероприятиях данного Решения, представить в 43 пожарно-спасательной части 9 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области и отдел по МПЭ, ГО и ЧС в указанные сроки.

7. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на заместителя главы Котовского муниципального района по ЖКХ, транспорту и строительству, заместителя председателя КЧС и ПБ КМР Кузьмина О.Н.

Глава
Котовского муниципального района,
председатель КЧС и ПБ С.В. Чумаков

Секретарь КЧС и ПБ С.А.Любименко