АДМИНИСТРАЦИЯ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Волгоградской области
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Котовского муниципального района.

Решение

03.06.2021г. №4/1 г. Котово

«О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Котовского муниципального района»

Заслушав и обсудив доклад начальника Котовской ПСЧ 9 отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области Стрекаева Р.В., информацию глав городского и сельских поселений о техническом состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Котовского муниципального района решила:

1.Принять информацию начальника Котовской ПСЧ 9 отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области Стрекаева Р.В., глав городского и сельских поселений к сведению.

2. Отметить имеющиеся недостатки на источниках наружного противопожарного водоснабжения городского поселения г.Котово и слабый контроль администрации городского поселения г.Котово за работой подведомственного ему предприятия (Письмо Котовской ПСЧ от 20.05.2021г №84-9-43:

- из стоящих на балансе в МУП «Водоканал» 79-ти имеющихся пожарных гидрантов, 9-ти пожарным гидрантам требуется устранение выявленных неисправностей и 15 пожарным гидрантам необходим незначительный ремонт;
- в черте города Котово имеются два безводных участка (до ближайшего водоисточника свыше 500 метров): садоводческое некоммерческое товарищество «Коробковское НГДУ» и товарищество собственников недвижимости садоводческого некоммерческого товарищества «Коробковского ГПЗ», у которых отсутствуют наружные источники противопожарного водоснабжения.

3.Отметить недостатки в работе отдела по образованию и молодёжной политике и отдела по культуре, спорту и туризму администрации Котовского муниципального района по контролю за исправностью источников наружного противопожарного водоснабжения на объектах образования с массовым пребыванием лиц школьного возраста: МБОУ СШ №3 ул.Ленина д.89 - неисправен ПВ-1 шт., МБОУ СШ № 6 ул.Синельникова д,2 - неисправен ПВ-1 шт. и РДК ул. Мира, 128 неисправен ПВ.

4.Рекомендовать:

4.1.Главе городского поселения г.Котово, организовать выполнение работ по исполнению выявленных неисправностей при проведении весеннего

осмотра на источниках наружного противопожарного водоснабжения городского поселения г.Котово, в указанные сроки, в части касающегося городского поселения г.Котово.

Срок: до 08.06.2021г

4.2. Главе Мирошниковского сельского поселения:

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда пожарного автомобиля к водонапорной баш не (далее-ВБ) №2 по ул. Школьная 7, ВБ №3 по ул. Широкая, пожарному водоёму №1 по ул. Школьная.

Срок до 15.08.2021г.

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда и разворота пожарного автомобиля к ВБ №8, с.Слюсарёво.

Срок: до 15.08.2021г.

- выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда и разворота пожарного автомобиля к ПВ №5, с.Гордиенки.

Срок: до 15.08.2021г.

4.3.Главе Мокроольховского сельского поселения:

-обеспечить необходимый запас воды для целей тушения пожара в ПВ №2 по ул. Школьная с. Крячки, в соответствие требованиям (ФЗ №123 от 22.07.2008, ст.68).

Срок: до 15.08.2021г.

4.4.Главе Попковского сельского поселения:

-выполнить обустройство и освещение площадки с твёрдым покрытием для подъезда и разворота пожарного автомобиля к пожарному водоёму №1, №2, установить координатную табличку в х.Романов.

Срок до 15.08.2021г.

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда и разворота пожарного автомобиля к пожарному водоёму №1, №2 в с. Нижние Коробки.

Срок до 15.08.2021г.

4.5.Главе Бурлукского сельского поселения:

- выполнить обустройство и освещение площадки с твёрдым покрытием для подъезда и разворота пожарного автомобиля к пирсу №13 и обеспечить возможность забора воды пожарным автомобилем в с. Сосновка.

Срок до 15.08.2021г.

4.6.Главе Лапшинского сельского поселения:

- обеспечить необходимый запас воды для целей тушения пожара в ПВ №3 по ул. Северная (около дома №21) ст. Лапшинская, в соответствие требованиям (ФЗ №123 от 22.07.2008, ст.68).

Срок до 15.08.2021г.

- совместно с отделом по образованию и молодёжной политике выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда и разворота пожарного автомобиля к пожарному водоёму №4 (территория МОУ СОШ), на ст. Лапшинская.

Срок до 15.08.2021г.

4.7.Главе Купцовского сельского поселения:

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда и разворота пожарного автомобиля к пирсу №5 с. Авилово.

Срок до 15.08.2021г.

-выполнить обустройство площадки с твёрдым покрытием для подъезда и разворота пожарного автомобиля к ПВ №10, ул.Советская, 35 с. Купцово.

Срок до 15.08.2021г

- установить координатную табличку на ПГ №7, ул.Зелённая, 14 с. Купцово.

Срок до 18.06.2021г

4.8. Главе городского поселения г. Котово организовать работу с садоводческим некоммерческим товариществом «Коробковское НГДУ» (Шеглов В.Е.) и товариществом собственников недвижимости садоводческого некоммерческого товарищества «Коробковского ГПЗ» (Заворуев А.П.) по проведению мероприятий по обустройству наружных источников пожарного водоснабжения на подведомственной территории.

Срок: до 01.07.2021г.

5.Отделу по образованию и молодёжной политике (Друзюк Е.С.) и отделу по культуре, спорту и туризму (Любименко С.Е.) администрации Котовского муниципального организовать устранение выявленных недостатков по результатам проверки Котовской ПСЧ (Письмо Котовской ПСЧ от 20.05.2021г №84-9-43) на объектах образования МБОУ СШ №3, МБОУ СШ № 6 и РДК ул. Мира, 128.

Срок: до 01.09.2021г.

6. Отчётный материал о выполненных мероприятиях данного Решения, представить в Котовской ПСЧ 9 отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области и отдел по МПЭ, ГО и ЧС в указанные сроки.

7. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на заместителя главы Котовского муниципального района по ЖКХ и транспорту Кузьмина О.Н.

Глава Котовского
муниципального района,
председатель КЧСиПБ С.В. Чумаков

Секретарь КЧС и ПБ В.Д. Давледжанов