АДМИНИСТРАЦИЯ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Котовского муниципального района

Решение

От 25.октября.2023г. № 9/4 г. Котово

«О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе в осенне-зимний период 2023-2024 г.»

На территории Котовского муниципального района, за истекший период 2023 года произошло 87 пожаров - АППГ 87 (динамика-0), количество погибших людей на пожарах, погибло 1 человек - АППГ 0 человека (динамика +1, (+100%), получили травмы различной степени тяжести 2 человек - АППГ 0 (динамика +2(+200%).

Заслушав доклад секретаря КЧС и ПБ Котовского муниципального района Ляшенко Вячеслава Васильевича, старшего инспектора ОНД и ПР по г.Камышину, Камышинскому, Котовскому и Ольховскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области **Недоступова Дмитрийя Анатольевича** по вопросу повестки дня, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Котовского муниципального района **решила:**

1. Отметить, что проводится профилактическая работа по соблюдению правил пожаробезопасного поведения в быту с населением на территории Котовского муниципального района в достаточном объёме.

. 2. Главам городского и сельских поселений:

2.1. В ходе проведения разъяснительной работы по соблюдению правил пожаробезопасного поведения в быту охватить посещением 100% многодетных и малообеспеченных семей, состоящих на учёте неблагополучных граждан, с обязательным вручением соответствующих памяток под роспись.

Срок: до **15.11.2023г.**

2.2. Провести, с привлечением в качестве участвующего лица старшего дознавателя ОНД и ПР по г.Камышину, Камышинскому, Котовскому и Ольховскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области , сходы (собрания) с населением по вопросам правил пожаробезопасного поведения в быту с охватом 100% всех населённых пунктов.

Срок: до **15.11.2023г.**

2.3. Повторно проинформировать население в средствах массовой информации о правилах эксплуатации печей и других отопительных приборов, мерах пожарной безопасности в период осенне-зимнего пожароопасного периода;

Срок: до **15.11.2023г.**

2.4. Проинструктировать членов добровольных пожарных дружин и добровольной пожарной охраны о соблюдения мер безопасности и специфике тушения пожаров и загораний в холодный период. Обеспечить их необходимым противопожарным инвентарем.

Срок: до**15.11.2023г.**

2.5. Не допускать к пожароопасным работам лиц, не прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума.

Срок: **постоянно.**

2.6.Провести очистку территории города, сельских населённых пунктов и предприятий от горючего мусора, берега прудов от камыша.

Срок: до **30.11.2023г.**

2.7. Своевременно производить очистку территорий и подъездов к противопожарным водоисточникам от снега и льда.

Срок: **постоянно.**

2.8. Продолжать работу с привлечением специалистов ВДПО по проверке дымоходов, вентиляционных камер в жилом секторе.

Срок: **постоянно.**

2.9. Продолжить проведение агитационно-массовой работы по предупреждению пожаров с жителями города и сельских населённых пунктов с использованием всех имеющихся местных средств массовой информации, а также рекомендовать руководителям ТОСов, ТСЖ, Управляющих компаний о необходимости проведения разъяснительной работы среди жителей по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности путем размещения в доступных местах памяток пожарной безопасности.

Срок: **постоянно.**

3. Главе городского поселения г.Котово (Ефимченко Н.Н.) совместно с управляющими компаниями и ТСЖ, ТСН, ТСУ, расположенными на территории городского поселения г.Котово:

- разместить в подъездах многоквартирных домов, административных помещениях управляющих компаний, других местах скопления людей, памяток о соблюдении мер пожарной безопасности;

- провести ревизию электрооборудования в жилых многоквартирных домах на подведомственной территории;

- через имеющиеся местные СМИ информировать граждан по вопросам правил пожаробезопасного поведения в быту.

Срок: до **15.11.2023г.**

4. Главам городского и сельских поселений организовать с привлечением специалистов специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности, в целях повышения уровня защищенности объектов жизнеобеспечения, социально-значимых объектов и жилых зданий в осенне-зимний период дополнительно:

4.1. Организовать проведение профилактических обследований котельных и иных теплогенерирующих установок, и мест хранения топлива.

4.2. Продолжить проведение рейдовых осмотров газифицированных социально-значимых объектов и многоквартирных домов.

4.3. Обеспечить размещение агитационных материалов по вопросам соблюдения мер комплексной безопасности и необходимых действий при

обнаружении пожара.

4.4. Провести дополнительные противопожарные инструктажи с руководством и персоналом указанных учреждений.

4.5. Запретить эксплуатацию самодельных электронагревательных приборов.

4.6. Провести проверки и устранить выявленные нарушения в теплогенерирующих установках и дымоходах.

Срок: **постоянно.**

5. Для предотвращения пожаров, травмирования и гибели детей на пожарах, **рекомендовать:**

5.1. Отделу по образованию и молодёжной политике администрации Котовского муниципального района (Друзюк Е.С.).

5.1.1. Активизировать работу педагогического состава по проведению дополнительных занятий по пожарной безопасности в дошкольных учреждениях, образовательных учреждениях всех уровней и в соответствии с утвержденными программами обучения.

Срок: **постоянно.**

5.1.2. Обновить агитационные материалы, памятки для законных представителей несовершеннолетних в детских организациях и учреждениях.

Срок: **постоянно.**

5.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав КМР (Друзюк Е.С.):

5.2.1. Провести дополнительный углубленный мониторинг, направленный на выявление семей «группы риска», проживающих на территории муниципального образования, в ходе проведения которого особое внимание обратить на многодетные, малоимущие семьи и семьи мигрантов, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

5.2.2. Совместно с сотрудниками МЧС России по Волгоградской области и территориальными общественными самоуправлениями организовывать межведомственные рейдовые мероприятия, направленные на соблюдение правил пожарной безопасности, в ходе которых напомнить жителям о необходимости строгого соблюдения элементарных требований пожарной безопасности в быту, в обязательном порядке информировать население о необходимости не оставлять детей без присмотра.

5.2.3. Активизировать работу с законными представителями, родными и близкими детей по разъяснению норм административной и уголовной ответственности за жизнь и здоровье детей (ст. 5.35. КоАП РФ, ст. ст. 109, 118 УК РФ).

5.2.4. При выявлении и получении информации о фактах нарушения норм пожарной безопасности в жилых помещениях граждан, имеющих несовершеннолетних детей, а также о планируемом отключении их от газо- и электроснабжения незамедлительно принимать меры по защите прав несовершеннолетних вплоть до решения вопроса об их помещении в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Срок: **постоянно.**

6. Рекомендовать руководителям организаций, управляющих многоквартирными домами, товариществ собственников жилья в пределах предоставленных полномочий:

6.1. В связи с увеличением потребления электроэнергии в зимний период провести ревизию электрохозяйства в жилых домах и принять меры по устранению выявленных недостатков.

Срок: **постоянно.**

6.2. Организовать ремонт и техническое обслуживание имеющихся систем противопожарной защиты (установок пожарной сигнализации), внутреннего противопожарного водопровода, аварийного (эвакуационного) освещения и т.д.

Срок: **постоянно.**

6.3. В целях исключения несанкционированного доступа укрепить входные двери подвальных и чердачных помещений жилых домов, организовать очистку указанных помещений от сгораемого мусора, посторонних предметов, исключить применение сгораемых материалов для утепления чердачных помещений, расширительных баков и теплопроводов.

Срок: до **15.11.2023г.**

7. Отчётный материал о выполненных мероприятиях данного Решения, представить в отдел по МПЭ, ГО и ЧС до **15.11.2023г.**

8. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на заместителя Главы Котовского муниципального района по ЖКХ, транспорту и строительству, заместителя председателя КЧС и ПБ Котовского муниципального района О.Н. Кузьмина.

И. о. главы Котовского
муниципального района, Л.В. Комарова

Секретарь КЧС и ПБ В.В. Ляшенко

Приложение№1

Выявленные неисправности при проведении осеннего осмотра пожарных гидрантов на территории городского поселения г. Котово

№ П/П	Адрес	№ ПГ	Вид неисправности, замечания.
1.	ул. Некрицухина	57	Неисправен (сбита резьба на штоке)
2.	ул. Ленина	43	Неисправен (низко расположен стояк)

В г. Котово из 78 имеющихся по списку пожарных гидрантов пригодны к эксплуатации по назначению 76 шт; 2-м пожарным гидрантам требуется устранение выявленных неисправностей.

В черте г. Котово имеются следующие безводные участки (до ближайшего водоисточника свыше 500 метров):
- дачи НГДУ.

Заместитель начальника
43 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС
Главного управления МЧС России
по Волгоградской области А.А. Кутаркин
20.10.2022 г.

Приложение№2

Выявленные неисправности при проведении осеннего осмотра пожарных водоёмов на территории городского поселения г. Котово

№ П/П	Адрес	№ ПВ	Вид неисправности
1.	МБОУ СОШ №6 ул. Синельникова, 2.	4	Отсутствует запас воды для нужд пожаротушения, нарушена герметичность водоёма (заполнен на 20%).
2.	РДК ул. Мира, 128	11	Отсутствует запас воды для нужд пожаротушения (заполнен на 20%), устройство для отбора воды неисправно.

Вышеизложенные неисправности, несоответствия, снижают оперативность при ликвидации пожаров на территории Котовского муниципального района и могут привести к крупным материальным ущербам и гибели людей на пожарах.

Пирс, расположенный на городском пруду исправен, готов к применению по назначению.

Заместитель начальника
43ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС
Главного управления МЧС России
по Волгоградской области А.А. Кутаркин
20.10.2023

Приложение №3

Выявленные неисправности при проведении осеннего осмотра состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и обеспеченности требуемым запасом воды для целей тушения пожаров в Котовском муниципальном районе

№ П/П	Адрес	Тип водо-источника	Вид неисправности, замечания.
1.	с. Мирошники ул. Школьная	ПВ №1	Отсутствует площадка с твердым покрытием 12х12м. для подъезда и разворота пожарных автомобилей
2.	с. Мирошники, ул. Широкая	ВБ №3	Табличка не установленного образца
3.	с. Гордиенки, пер. Березовый	Арт.скв. №5	Отсутствует площадка с твердым покрытием 12х12м. для подъезда и разворота пожарных автомобилей
4.	с. Слюсарево, ул. Молодёжная	ВБ №8	Отсутствует площадка с твердым покрытием 12х12м. для подъезда и разворота пожарных автомобилей
5.	с. Бурлук, ул. Школьная д.40	ВБ №9	Табличка не установленного образца
6.	с. Сосновка	Пирс №13	Отсутствует указатель направления движения к пожарному пирсу
7.	ст. Лапшинская, ул. Школьная 15а	ПВ №1	**Неисправен** нарушена герметичность водоёма, запас воды отсутствует.
8.	с. Крячки, ул. Школьная д.2	ПВ №2	**Неисправен** нарушена герметичность водоёма, запас воды отсутствует.
9.	с. Крячки, (возле МТМ)	ПВ №1	Площадка с твердым покрытием для подъезда и разворота пожарных автомобилей не соответсвует нормам 12х12 м.
10.	С. Перещепное,	Пирс №2	Водозабор усложнен из-за зарослей камыша
11.	С. Перещепное, ул.Гагарина(территория ФАП)	ПВ №1	Заполнен на 50%
12.	х. Романов ул. Калинина,5	ПВ №1	Отсутствует площадка с твердым покрытием 12х12м. для подъезда и разворота пожарных автомобилей
13.	х. Романов ул. Калинина,5	ПВ №2	Отсутствует площадка с твердым покрытием 12х12м. для подъезда и разворота пожарных автомобилей
14.	х. Романов пер. Липовский, 5а	ВБ №1	Отсутствует устройство для отбора воды
15.	х. Попки ул. Жигарева,13	ВБ №2	Отсутствует устройство для отбора воды

Вышеизложенные неисправности, несоответствия, снижают оперативность при ликвидации пожаров на территории Котовского муниципального района и могут привести к крупным материальным ущербам и гибели людей на пожарах.

Заместитель начальника
43 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС
Главного управления МЧС России
по Волгоградской области А.А. Кутаркин
20.10.2023