Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, 13 б
тел./факс (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru
Испытательная лаборатория
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д.10, помещение 2
Тел./факс: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом по обеспечению санитарного и эпидемиологического надзора, защиты прав потребителей - врач по общей гигиене
Должность лица, утверждающего документ
М.Ю. Погорелко
подпись И. О. Фамилия
24. 05.2022
дата

«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12567 от 24. 05.2022

1. Наименование пробы (образца): 1-2. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения
(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МБУ «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области; юридический адрес: 403805, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Мира, д.122, оф. 14; фактический адрес: 403805, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Мира, д.122, оф. 14; ИНН 3453005700
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора проб к договору № 249-2022 от 11.05.2022
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МБУ «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области; 403805, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Мира, д.122, оф.14

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка (и) отбора: МБУ «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области; 403826, Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка ул. Ленина, 64А (Точка отбора: 1-2. Скважина, кад. № 34:14:010002:213)

6. Пробы (образцы) направлены: МБУ «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области»

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 12.05.2022 15:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 12.05.2022 16:00

9. Код работы: ПК.1179.1-2

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21, ГОСТ 2761-84

11. НД на метод отбора: отобрано заказчиком

12. Дополнительные сведения: Пробы отобраны и доставлены заказчиком, наименование пробы, место, дата и время отбора проб указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости)

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: Стерильная лабораторная посуда, емкость из полимерных материалов

Условия транспортировки: доставлено заказчиком

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Главным инженером Нагайцевым С.М.

(должность, Фамилия И.О.)

Лицо, ответственное за оформление протокола: Ферлий Е.А.

подпись Фамилия И.О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.1179.1
Дата поступления в лабораторию: 12.05.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: Вода подземного источника системы централизованного водоснабжение
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 57

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
1	3	4	6
индекс БГКП	КОЕ/дм^3	не обнаружены*	ГОСТ 18963-73

*Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП менее 3

Дата выдачи результата испытаний:. 16.05.2022

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Зав. бак. лабораторией	Леденцов А.А.	
Лаборант	Леденцова Л.И.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.1179.2

Дата поступления в лабораторию: 12.05.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 317

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Величина (ПДК)* не более	НД на методы испытаний
Мутность (по каолину)	мг/дм^3	1,3	±0,2	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	5	х	20	ГОСТ 31868-2012 (п.4 метод А)
Величина pH	ед.	7,1	±0,2	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (из.2018г.)
Железо общее	мг/дм^3	0,13	±0,03	0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Сухой остаток	мг/дм^3	491,0	±44,1	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость	^{0}Ж	5,0	±0,7	7	ГОСТ 31954-2012 (п.4 метод А)

*ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 23.05.2022

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Третяк М.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ М БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
✉ 403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10 , помещение 2 ☎/ 844(57) 9-41-15 , ☎/факс 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU. 710056 от 02.06.2015 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12567 ОТ 24 мая 2022 г

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследованная проба (код работы ПК.1179.1) воды подземного источника системы централизованного водоснабжения МБУ « Коммунальное хозяйство » Котовского муниципального района Волгоградской области скважина кадастровый номер 34:14:010002:213 ул. Ленина,64А с. Сосновка Котовского муниципального района Волгоградской области на64А микробиологический показатель -- индекс БГКП – « не обнаружено» при нормативе «не более 3 КОЕ / дм³» , что **соответствует** требованиям 1-го класса подземного источника по этому микробиологическому показателю Межгосударственного стандарта ГОСТ 2761–84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Исследованная проба (код работы ПК.1179.2) воды подземного источника системы централизованного водоснабжения МБУ « Коммунальное хозяйство » Котовского муниципального района Волгоградской области скважина кадастровый номер 34:14:010002:213 ул. Ленина. 64А с. Сосновка Котовского муниципального района Волгоградской области на санитарно-гигиенические показатели - мутность (по каолину), цветность, величина pH, общая минерализация (сухой остаток), железо общее, жесткость, обнаружены в концентрации ниже допустимых ПДК, что **соответствует** требованиям для подземного источника 1 класса по этим показателям в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 2761 – 84 « Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Зав. отделением по обеспечению
санитарного надзора
Врач по общей гигиене _____ / Скориков В.Н. / _____

должность ФИО подпись